



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 074/2019
Ibitinga, 22 de maio de 2019.



Assunto: Resposta ao Requerimento 408/2019.
Excelentíssimo Sr. Presidente:

Cumprimentando-o informamos ter recebido o ofício nº 855/2019 com cópia do Requerimento de Informações nº 321/2019 de autoria do vereador Tiago Piotto da Silva. O pedido versa sobre solicitação de informações a respeito de falta de água nos bairros São Judas e Parque São Jorge.

O SAAE tem conhecimento que nos últimos dias devido a um problema houve a paralização da Estação de Tratamento de Água (ETA), houve remanejamento de água coordenada pelo Departamento de Engenharia da Autarquia, onde ocorreu déficit nestes bairros na sexta – feira e sábado. Ressalta-se, no entanto, que tais problemas foram solucionados.

Não há registros das ocorrências ocorridas nestes bairros nos últimos dez anos, no entanto o Departamento de Engenharia fez um projeto e foi realizada a construção de um reservatório para solucionar o problema.

O problema ocorreu devido ao processo de distribuição de água que foi realizado pelo Reservatório de Água da Av. Japão, entretanto com o Reservatório do Jardim Ternura e algumas e mais algumas interligações a questão será definitivamente resolvida, porém o processo é gradativo.

O Reservatório do Jardim Ternura está funcionando, sendo abastecido por adutora de água abastecida pelo Poço 07 – Jardim Idalina, o reservatório do Jardim Ternura já está abastecendo parte desta região.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição para sanar eventuais dúvidas e encaminha os mais elevados protestos de estima e consideração.


LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 – Centro;
Ibitinga/SP