



Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 2598/2019
Data: 14/06/2019 Horário: 09:45
Legislativo - MTR 453/2019

Ofício 787/2019
Ibitinga, 14 de Junho de 2019.

Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antonio da Fonseca, onde requer informações sobre Estação de Tratamento de Esgoto.

Ilustríssimo Presidente,


Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolados nesta Câmara Municipal sob nº 2024/2019 (Requerimento nº 399/2019), onde reitera e requer informações sobre Estação de Tratamento de Esgoto.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal





NOTA TÉCNICA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Assunto: Requer informações sobre a Estação de Tratamento e Esgoto de Ibitinga.

Interessado: Sr.Marco Antônio da Fonseca.

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal,

Em atenção ao requerimento legislativo nº 399/2019 de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, esta Secretaria tem a informar que:

1)-A já pronta Estação de Tratamento de Esgoto de Ibitinga possui autorização do COMAER?

R: Informamos que a autorização do COMAER encontra-se em fase de análise, sob nº de protocolo 063B441AFA, conforme figuras abaixo.

Pré-Análise 063B441AFA

☐ O que é uma Pré-Análise?

Clique nas setas ▼ e ▲ abaixo para abrir e fechar, respectivamente, as seções da página.

Dados da Solicitação - Criada em 02/04/2019 14:43:15

Status da Solicitação	Tipo de Implantação	Objeto já construído?	CEP do Local do Projeto	Atrativo de Fauna?	Natureza Perigosa?
Processo Aberto	Outras	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	14940-000	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Especifique abaixo o tipo de implantação

Estação de tratamento de esgoto (ETE)

Despacho do Analista


Necessário abertura de processo.

Latitude (Datum WGS-84)			Longitude (Datum WGS-84)		
21 °	47 °	25,82 °	48 °	48 °	50,15 °
Altitude da Base (em metros)		Altura (em metros)	Topo (em metros)		
431,71		12,00	443,71		

Em caso de um objeto acima de outro objeto, deverá constar a altura máxima de todo o conjunto. (Ex: prédio + mastro)

Descrição da Implantação

Empreendimento que requer desta análise prévia trata-se Estação de Tratamento e Disposição Final de Esgotos Sanitários de interesse público, cujo interessado é o Município da Estância Turística de Ibitinga (CNPJ: 45.321.460/0001-50). A atividade da ETE é composta de carvão de flúvio com peneiro mecânica, gradiente manual e vertedor Pershall, dois removedores mecânicos de areia, 03 (três) reatores anaeróbios seqüenciais de URT, três filtros biológicos, 03 (três) decantadores secundários com desinfecção em tanques de contato com utilização de hipoclorito de sódio, estação elevatória de lodo e sistema de decantação de lodo aerado de adsorção de lodo e aeroflota mecânica, além de equipamentos e acessórios que auxiliam na atividade, a ser implantado na área de 47.400,13 m², na margem direita do Córrego São Joaquim no município de Ibitinga - SP, com acesso pela Rodovia SP-331 - Deputado Victor Maeda, km





Clique nas setas ▼ e ▲ abaixo para abrir e fechar, respectivamente, as seções da página.

Processo: 67612.900224/2019-12

Denominação
Estação de Tratamento de Esgoto
Endereço
Rodovia Deputado Victor Maida, S/N, km 55 + 600 m, CEP: 14940-000 Ibitinga - SP
Coordenadas
21 47 25.82 S 48 48 59.15 W
Status
ANÁLISE TÉCNICA / AGUARDANDO PARECER EXTERNO
Etapas do Processo
Clique em uma das etapas acima para obter mais informações.

2)-O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta lavrado entre Prefeitura Municipal e Ministério Público e CETESB se encontra vencido desde 30/04/2019, e o que o Executivo tem feito em relação a isso?

R: O Ministério Público foi cientificado, por meio de ofício, de que as obras do “Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Domiciliares” estão concluídas.

Também foi informado que face à conclusão das obras, foi possível a solicitação da Licença de Operação junto à CETESB, ainda pendente de análise, razão pela qual foi solicitada a prorrogação do prazo para operação da ETE, junto ao Ministério Público.

Ibitinga, 12 de Junho de 2019.

Sem mais,

Atenciosamente

FRAUZO RUIZ SANCHES
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

