

Ofício nº 43/2022

Ibitinga, 25 de maio de 2022.  
**MATERIA RECEBIDA Nº 365/2022**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento n. 282/2022

Excelentíssimo(s) Vereador(s) Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado

Cumprimentando cordialmente, em resposta ao Requerimento n. 305/2022, dos N. Edis, conforme informações dos setores técnicos da Autarquia Diretor Administrativo, João Anselmo; Diretor de Projetos e Obras, André Ricardo Bazoni; Laercio S. Reis, Almoxarifado; Sandra S. Camargo, Técnico de Segurança do Trabalho; e Cláudio C. Silva, Controle de Frotas:

**1-Como está a questão da inadimplência das contas de água, como está sendo feito o sistema de cortes e as negociações?**

O exercício de 2021 fechou com um saldo de dívida ativa em R\$ 3.513.436,79 e atualizado até 23/05/2022 o valor é de R\$ 2.249.822,76.

Com relação a inadimplência do exercício (2022) até 30/04/2022 o valor está em R\$ 1.165.991,20.

O sistema de cortes funciona da seguinte forma: contribuinte com duas ou mais faturas vencidas é emitido a notificação com prazo de 30 (dias) para comparecer na Sede Administrativa da Autarquia e negociar o débito, sob pena de corte no fornecimento de água.

Lembrando que em 2021 foram oferecidos 210 dias de REFIS com parcelamentos em até 72 (setenta e duas) vezes e parcela mínima de R\$ 20,00.

**2-Como está a situação dos trabalhadores, EPIS, material de trabalho e veículos?**

Com relação aos itens questionados temos nos empenhado de acordo as necessidades. No tocante aos EPI's e materiais sempre quando é verificado a necessidade de aquisição de equipamentos de segurança e materiais – *quando os estoques baixam* – são enviados pedidos de reposição ao Departamento de Compras e Licitação para as respectivas aquisições, sem, contudo, esperar zerar o estoque.

Com relação a frota de veículos, por mais antiga que seja e a incidência de uso, por vezes nos deparamos com problemas mecânicos que são resolvidos com os pedidos de reparos junto ao Departamento de Compras e Licitação, sendo que nesses casos os servidores são reorganizados laborando em outras equipes ou utilizando os veículos que estiverem a disposição no momento.

**3-Qual a situação dos poços de abastecimento de água, está sendo feito algum trabalho de proteção, resguardando os equipamentos e respectivamente suas fiações?**

Na medida do possível estão sendo feitas as manutenções necessárias e também as medidas de proteção com o objetivo de evitar possíveis furtos.



Desde meados do ano passado foram feitos em quase todos os poços uma ou mais medidas de proteção como reforço de portas, janelas, cabos protegidos com concreto, concertinas, entre outros conforme possibilidade e avaliação do setor de engenharia.

#### **4- O SAAE possui bombas reservas?**

Atualmente a Autarquia possui bombas reservas apenas para os poços do CBI e Almojarifado.

#### **5- Como está a estação de tratamento hoje, qual a real situação da mesma?**

Tanto a Estação Elevatória de Esgoto-EEE quanto a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE não estão operando aguardando os procedimentos de manutenção, limpeza e recomposição de toda a parte elétrica, principalmente a Estação Elevatória que foi objeto de vários furtos nos últimos meses.

Neste sentido, foram encaminhados Ofícios para a Prefeitura Municipal de ns. 21/2022 e 28/2022.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição, aproveitamos o ensejo para renovar elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

**FRAUZO RUIZ SANCHES**  
**Gestor Executivo**  
**(assinado digitalmente)**

**Ao Excelentíssimo:**

**Ricardo Prado**

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga**

**R. Victor Maida, nº 563 – Centro, Ibitinga/SP**



